18.09.2019 в ходе проверки специалистами ООО «Газпром Межрегионгаз Краснодар» котельных МУП «Ейские тепловые сети» на предмет потери газа, обнаружены утечки газа на котельных, расположенных по адресу: г. Ейск, ул.Коммунистическая, 83/11, ул. Красная, 53/4, ул.Кирпичная, 11. По данному факту ООО «Газпром Межрегионгаз Краснодар» уведомило АО «Газпром газораспределение Краснодар», в целях недопущения возникновения аварийных ситуаций, Обществом произведены действия по их отключению.

24.09.2019 на котельные, расположенные по адресу: г. Ейск ул.К.Маркса 13, ул. Западная 2/1, ул. Р. Люксембург, 1 прекращена подача газа сотрудниками филиала № 2 АО «Газпром газораспределение Краснодар» г. Ейск также по причине выявления утечки при работе газового оборудования.

Действия по прекращению работы котельных привели к приостановке горячего водоснабжения в 79 многоквартирных домах, в которых проживают около 8 тыс. жителей г. Ейска.

МУП «Ейские тепловые сети» в течение суток устранены утечки газа на 3 котельных, при этом подача газа на них не возобновлена.

В связи с чем, 26.09.2019 Ейской межрайонной прокуратурой предъявлено исковое заявления в Ейский городской суд об обязанности АО «Газпром газораспределение Краснодар» принять меры по устранению неисправностей, приведения газового оборудования в состояние пригодное для поставки газа, а также о принятии обеспечительных мер в виде обязанности АО «Газпром газораспределение Краснодар» не препятствовать МУП «Ейские тепловые сети» в проведении ремонтных работ на вышеуказанных котельных.

В настоящее время МУП «Ейские тепловые сети» проведены ремонтные работы на котельных, расположенных по адресу: г. Ейск, ул.К.Маркса, 13, ул. Р. Люксембург, 1, ул.

Кирпичная, 11. Подача газа на данных котельных возобновлена.

Ейской межрайонной прокуратурой осуществляется контроль по организации работы о незамедлительном проведении ремонтных работ на всех котельных и возобновлению подачи газа на них.